

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении производства об административном правонарушении

г. Дербент.

13 ноября 2017 г.

Первый заместитель прокурора г. Дербента советник юстиции Мустафаев О.М.-А. рассмотрев материалы проверки по факту нарушения требований законодательства о пожарной безопасности при функционировании МКОУ СОШ с. Геджух Дербентского района,

УСТАНОВИЛ:

Анализ поступающей в прокуратуру г. Дербента информации свидетельствует о наличии многочисленных нарушений требований законодательства о пожарной безопасности при функционировании организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального района «Дербентский район».

В частности, такие сведения содержатся в информационном письме ОНД и ПР №5 (по городам Дербент, Дагестанские Огни, Дербентскому и Табасаранскому районам) ГУ МЧС России по Республике Дагестан, проводивших обследование таких объектов на предмет устранения образовательными организациями имевшихся нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Из информации следует, что при осуществлении образовательной деятельности директором МКОУ СОШ с. Геджух Дербентского района Бебетовым Икрамом Абдуллаевичем не обеспечено соблюдение требований пожарной безопасности, предусмотренных Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390.

В нарушение вышеуказанных требований, система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНИП 21-01-97 п.5.21).

Системы и средства противопожарной защиты объекта в целом (автоматическая установка сигнализации, система оповещения людей о пожаре) эксплуатируются в не исправном состоянии, а также не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта защиты; (п. 61 ППР РФ № 390).

Здание и помещения первого и второго корпуса не обеспечены огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2 ", а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. (ППР РФ № 390 п. 70).

Имеющиеся на территории СОШ пожарный щит, не укомплектован требуемым противопожарным инвентарем (п. 481,482 ППР РФ ППРФ № 390).

Помещение котельной не перенесено на безопасное расстояние от здания школы не менее 7 метров (СНиП 2-35-76, п.1,8).

На путях эвакуации на первом этаже проложена отопительная труба (ППР в РФ п. 36-а).

Во втором корпусе отсутствует второй эвакуационный выход со второго этажа (СНиП 21-01-97 п. 6.12).

Во втором корпусе на путях эвакуации проложена отопительная труба (ППР в РФ п. 36-а).

Между тем, в соответствии с требованиями ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны: разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

С учетом необходимости обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, нарушение правил противопожарной безопасности приобретает особое общественное значение.

Непринятие мер по обеспечению противопожарной безопасности создает угрозу жизни и здоровью обучающихся, преподавательского состава и иных лиц, посещающих указанный объект.

Таким образом, в действиях Бебетова И.А. содержатся признаки административного правонарушения предусмотренного ст.20.4 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии 23.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.20.4 названного Кодекса, рассматриваются органами, осуществляющими федеральный государственный пожарный надзор.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. ч.1 ст.20.4, 23.34, 25.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, частью 2 ст.22 и ст.25 Федерального закона Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить производство по делу об административном правонарушении в отношении директора МКОУ СОШ с. Геджух Дербентского района Бебетова Икрама Абдуллаевича, 14.02.1970 года

пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Права, предусмотренные ст.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мне разъяснены и понятны

« 13 » мая 2017г.

И.А. Бебетов Бебетов И.А.